



Expte.: 31012017080033.-

OBRA: Tendido de LAMT, LABT, SET CN250 y AP.-

UBICACIÓN: Calle Publica s/n - Malargüe.- Mendoza.-

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE.-

DOMICILIO: Fray Inalican 94 – Malargüe - Mendoza .-

DIRECCION TECNICA: Chaid Antonio Attala Mat "3307" - Antonio Attala – Mat.: "5975"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Para suministrar energía eléctrica al loteo de referencia se ha proyectado realizar los siguientes trabajos:

1.-La alimentación de la distribución eléctrica arranca desde calle de ingreso al Barrio Procrear (piquete N°118). Desde este hacia el norte sale la LAMT proyectada hasta el piquete 113. En este punto se realiza la ochava y continúa hasta el piquete 58 pasando por las Dos SET CN250 y culminando en la tercera de ellas.-

En los piquetes 42-50-58 se montaran las Set doble poste CN250.-

El tendido de MT se realizará sobre soportes de H°A° en su totalidad.-

2.- La distribución en BT se realizará en su totalidad aérea, con cable preensamblado con fase de alumbrado público, sobre soportes metálicos MN590 con AP.-

3.-Las líneas se tenderán sobre una vereda excepto en la calle de 30 m donde el tendido va sobre las dos veredas. Se deberá **solicitar** la línea de arbolado al **Municipio de Malargüe**.-

4.- El cable para el tendido en MT será protegido de 50 mm² en toda su extensión y el tendido en BT será con cable preensamblado de 3x95+50+25+N.-

5.-El cálculo de potencia del transformador prevén el alumbrado público, el cual se instalará con lámparas de 150w SAP / led de 100W-

6.- Todas la columna metálicas llevan puesta a tierra.

Toda la instalación será de acuerdo a las normas vigentes de E.D.E.M.S.A. y del buen arte.-