

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE CAJA DE TRANSFERENCIA MOTORIZADA PARA GRUPO ELECTRÓGENO – PATA MORA .

Se deberán respetar en su totalidad las Especificaciones Técnicas de esta documentación.

El presente documento establece las características y especificaciones técnicas para la adquisición de una caja de transferencia a instalar en Pata Mora, donde se instalará un grupo electrógeno de soporte a la actual provisión de energía eléctrica. Los elementos solicitados deberán ser entregados en depósito de la Municipalidad de Malargüe, debiendo el adjudicado informar con 24 horas de anticipación, la fecha y hora previstas para la entrega, a los fines de coordinar la inspección de recepción.

Artículo 1. Características mínimas de la caja de transferencia a proveer:

Se deberá cotizar una caja de transferencia motorizada automática de las siguientes características:

- 4x160A
- 400Vca
- 50Hz
- Comando 12Vdc a tomar desde el grupo electrógeno, supervisado y controlado por Micro PLC y relé monitor de tensión sub, sobre, sección, falta de fase y asimetría.
- Deberá contar con la posibilidad de comando manual desde el frente.
- Deberá contar con Pilotos y cerigrafiado indicador de estado.
- No es necesario que incluya protección de grupo ni de línea.
- El conjunto deberá estar armado sobre gabinete tipo petrolero con trineo 1200x750x400, listo para conectar, entradas y salidas de cable por nivel inferior ajustadas con prensa cable para conservar estanqueidad.

- El gabinete debe incluir plano de potencia y comando, impreso y encarpetao.
- El conjunto o los elementos por separado deberán ir acompañados por certificado de garantía por un plazo de 12 meses.
- Se deberá adjuntar, además, certificado en el cual se asegure la provisión y disponibilidad de repuestos por un plazo no inferior a 24 meses.