


CN 22 – Tipo I : con columna de acero.

Tipo II : con columna de hormigon armado.

Tipo III: con poste de madera



N° de Orden	Designacion del material	Cantidad			Alternativa para Tipo II	Observaciones
		Tipo I	Tipo II	Tipo III		
1	Columna de acero	1	—	—	—	ET.6 de EDEMSA
	Columna de hormigon armado.	—	1	—	1	ET.5 de EDEMSA
	Poste de madera.	—	—	1	—	IRAM 9531
2	Abrazadera MN 621 tipo I o II	1	—	—	1	S/plano 00148
3	Ojal sin rosca MN 380	1	1	1	1	S/plano 00034
4	Conjunto de retencion autoajustable MN 705.	1	1	1	1	ET.34 de EDEMSA
5	Atadura.	1	1	1	1	S/plano 00141
6	Protector de neoprene.	4	4	4	4	
7	Rienda a tierra o ficha segun pliego.	1	1	1	1	CN11 o CN12
	Bulon.	—	1	1	—	S/plano 00019
	Chapa cuadrada MN 84.	—	—	1	—	S/plano 00023
	Arandela plana MN 31.	—	1	—	—	S/plano 00023
	Puesta a tierra segun pliego.					ET.101 de EDEMSA

N O T A S

1 – Requisitos generales: segun ET.101 de EDEMSA. Punto 6.1.

2 – En caso de prever en el futuro continuar la linea, la abrazadera a instalar tendra la espiga correspondiente

FECHA DE EMISION Agosto de 1998
REEMPLAZA A PLANO N° Febrero de 1997
LO ANULA PLANO N°

PLANO N° 00134
ESCALA sin escala
CONSTA DE 1 HOJAS
HOJA 1



SOPORTE TERMINAL

Líneas Preensambladas de Baja Tension

CN 22