

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESQUEMA TABLEROS




TABLA DE POTENCIA

CIRCUITO EFECTOS			A ILUM		TOTAL ILUM		
LINEA			2 x 2.5+T2.5		2 x 2.5+T2.5		
BOCAS	Cant	W	5	50	5	50	
TOMAC	Cant	W	1	150		150	
TOTAL	Cant	W	6	400	-	6	400 -
PROTECCION TERMOMAGNETICA			2 x 10 A		2 x 10 A		

FACTOR DE SIMULTANEIDAD		0.80
POTENCIA A INSTALAR		600W
LINEA		2 x 4
I max = 6,00 A		
PROT GRAL = TERMOMAG BIP I = 2 x 25 A		

REFERENCIAS

	TABLERO PRINCIPAL
	TABLERO SECUNDARIO
	CENTRO
	BRAZO
	TOMA
	LLAVE DE UN EFECTO

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE		
Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos		
Archivo Digital	97 NICHOS-2019.dwg	Revisión Nº 1
Escala 1:50	CONSTRUCCIÓN 97 NICHOS EN CEMENTERIO CENTRAL MALARGÜE	Plano Nº 4
Fecha:28-10-2019	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Proyecto:	Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos	
Cálculo:	Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos	
Digitalizó:	Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos	