

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN 250 KVA

Nº	DESIGNACIÓN DEL ÍTEM	Un. Medición	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	TOTAL	% Par	% TOT
1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN 250 KVA							
1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUCIÓN 250 KVA. Con las siguientes características: En baño de aceite construido según normas IRAM 2250. - REFRIGERACIÓN: Natural en baño de aceite por aire ONAN - TENSIÓN DE PRIMARIO: 13,2 Kv. Bornes 1U/1V/1W - TENSIÓN DE SECUNDARIO: 0,4-0,231 Kv. Bornes 2O/2U/2V/2W - SERVICIO: CONTÍNUO GRUPO DE CONEXIONES: Dy 11 - REGULACIÓN: En vacío +/- 2 x 2,5 % de la tensión nominal - CLASE DE MATERIAL AISLANTE: A 105 °C (según pliego de especificaciones técnicas particulares)	Pza	1,00					
PRECIO TOTAL								

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: _____ CON ____/100 CENTAVOS.-

El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos.

La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma-----

Municipalidad de Malargüe

HOJA DE FIRMAS DEL DOCUMENTO N° 210347